

LEGENDA:

- Oprawa BASE 2 LED 18W,
- Wypust oświetleniowy
- Oprawa świetlówkowa 2x36W
- Łączniki oświetlenia,
- Przycisk włączania wentylacji
- Gniazdo 230V 16A szczelne

TN-S

Ochrona przed porażeniem

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Ooprawy oświetleniowe mocować bezpośrednio do sufitu (sufitu podwieszanego). Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY3x1,5 mm². Gniazdka 230V mocować na wysokości około 1,3m nad posadzką. Instalację wykonać przewodem YDY3x2,5mm². Instalację wentylacyjną wykonać przewodem YDY4x1,5mm², zastosować wentylatory zgodnie z projektem wentylacji. Przyciski sterujące sterujące zamontować na wysokości około 1,3m nad posadzką. Instalację wykonać jako p.t. W pomieszczeniach sanitarnych zastosować osprzęt szczelny.

Usługi Projektowe - Wojciech Podruczny
pl. Dąbrowskiego 3
76-200 Słupsk
NIP: 8392983093
tel.605 276 021 podruczny@o2.pl
e-mail: podruczny@o2.pl www.solid.slupsk.pl

OBIEKT: ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZEWIE NA PRZEDSZKOLE DZIAŁAJĄCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ, DZ. NR 49/2

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół w Kobylnicy. 76-251 Kobylnica, ul. Główna 63

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU - POMIESZCZENIA PODLEGAJĄCE PRZEBU VIE

AUTOR: Inst. elektryczne — mgr inż. Tomasz Piskorski — uprawniony projektant w specjalności sieci i instalacje elektryczne nr upr. 8346/232/90

DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2015r. | SKALA: 1:75 | NR RYS: E-1