

Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2
76 - 251 Kobylnica
tel.: 59 841-59-12
faks: 59 841-59-15
e-mail: cuw@kobylnica.pl

Kobylnica, dnia 30.07.2018 r.

CUW.DOR.271.11-2.2018.OZ

WYJAŚNIENIE SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego **bez możliwości składania ofert częściowych na usługę dotyczącą konserwacji i bieżącego utrzymania kotłowni c.o. i c.w.u. wraz z instalacjami c.o. i c.w.u., znajdujących się w komunalnych budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica** zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **24.07.2018 r.** pod numerem **593280-N-2018 r.**

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp, zawiadamia, iż 27 lipca 2018 r., wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wraz z odpowiedzią zamieszczono poniżej:

Pytanie nr 1:

„Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat uprawnień osób, które mają wykonywać czynności serwisowe i konserwacyjne obiektów dotyczących w/w postępowania.

Zgodnie z przepisami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2017.1951. j.t. ze zm.) osoba, która będzie przeprowadzała czynności powinna posiadać stosowne uprawnienia związane z naprawą, konserwacją czy serwisowaniem m.in. pomp ciepła. Natomiast przedsiębiorca wg w/w ustawy powinien posiadać certyfikat w tym zakresie tj. „instalacja oraz naprawa, konserwacja lub serwisowanie oraz likwidacja urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż informacje na temat uprawnień osób, które mają wykonywać czynności serwisowe i konserwacyjne obiektów dotyczących w w/w postępowaniu opisane są szczegółowo w rozdziale 8 „Warunki udziału w postępowaniu“ w pkt 3 ppkt 3.2) SIWZ o brzmieniu: „Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami, lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.

- a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy **na stanowisku eksploatacji** w zakresie obsługi, konserwacji i remontów urządzeń i instalacji należących do **Grupy 1**. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną **dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV**, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub odpowiadające

im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz

- b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy **na stanowisku dozoru** w zakresie konserwacji i remontów, urządzeń, należących do **Grupy 1**. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną **dla urządzeń instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
- c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy **na stanowisku eksploatacji** w zakresie obsługi, konserwacji i remontów urządzeń, należących do **Grupy 2**. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne **dla urządzeń i instalacji: kotły na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, instalacje ciepłe wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji tych kotłów i urządzeń**, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
- d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy **na stanowisku dozoru** w zakresie konserwacji i remontów, urządzeń, należących do **Grupy 2**. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne **dla urządzeń i instalacji: kotły na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, instalacje ciepłe wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji tych kotłów i urządzeń**,, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
- e) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy **na stanowisku eksploatacji** w zakresie konserwacji i remontów urządzeń, instalacji i sieci należących do **Grupy 3**. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe **dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji tych kotłów i urządzeń** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
- f) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy **na stanowisku dozoru** w zakresie konserwacji i remontów urządzeń, instalacji i sieci należących do **Grupy**

3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe **dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji tych kotłów i urządzeń** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający w rozdziale 8 „Warunki udziału w postępowaniu“ w pkt 1) SIWZ o brzmieniu: **”kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków”** nie wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatów.

Wykonawca do realizacji zamówienia ma przydzielić takie osoby, które mają posiadać stosowne uprawnienia by zadanie było realizowane zgodnie z wymogami, które regulują ustawy rozporządzenia, normy.

Wykonawca jako przedsiębiorstwo ma również obowiązek posiadać stosowne zezwolenia, uprawnienia by w razie kontroli instytucji do tego powołanych udowodnić, że posiada dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji usługi dotyczącej konserwacji i bieżącego utrzymania kotłowni c.o. i c.w.u. wraz z instalacjami c.o. i c.w.u.

**Dyrektor Centrum
Usług Wspólnych w Kobylnicy**

Marta Prezlata

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wyjaśnienie zostało zamieszczone w dniu: 30.07.2018r.

- na stronie internetowej Zamawiającego: bip.cuwkobylnica.tensoft.pl
- oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.