



Załącznik 5 Zestawienie projektowanych oprav oświetleniowych - tabela

Tabela Z2. Zestawienie projektowanych oprav oświetleniowych

	Nr pom.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA [m ²]	PROJEKTOWANA ILOŚĆ OPRAW W POMIESZCZENIU [szt.]	PROJEKTOWANA SUMARYCZNA MOC OPRAW W POMIESZCZENIU [W]	PROJEKTOWANY WSPÓŁCZYNNIK P/m ² [W/m ²]	PROJEKTOWANE ZUŻYCIE ENERGII FINALNEJ [kWh/rok]	PROJEKTOWANE ZUŻYCIE ENERGII PIERWOTNEJ [kWh/rok]
INW-2 BUDYNEK A PARTER	1.1	P. biurowe	17.03	3.00	96.00	5.64	172.80	518.40
	1.2	Klasa	49.50	7.00	273.00	5.52	491.40	1474.20
	1.3	Klasa	50.00	7.00	273.00	5.46	491.40	1474.20
	1.4	P. biurowe	17.60	3.00	96.00	5.45	172.80	518.40



	1.5	Sala lekcyjna	51.07	7.00	273.00	5.35	491.40	1474.20
	1.6	Sala lekcyjna	51.07	7.00	273.00	5.35	491.40	1474.20
		ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM	236.27	34.00	1284.00		2311.20	6933.60
INW-3 BUDYNEK A PIĘTRO	2.1	Klasa	36.52	6.00	234.00	6.41	421.20	1263.60
	2.2	Klasa	50.34	7.00	273.00	5.42	491.40	1474.20
	2.4	Klasa	22.90	4.00	156.00	6.81	280.80	842.40
	2.5	P. biurowe	17.98	3.00	96.00	5.34	172.80	518.40
		ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM	127.74	20.00	759.00		0.00	0.00



INW-4 BUDYNEK A II PIĘTRO	3.1	Klasa	77.76	9.00	351.00	4.51	631.80	1895.40
	3.2	Klasa	57.63	6.00	312.00	5.41	561.60	1684.80
	3.3	Klasa	87.47	9.00	351.00	4.01	631.80	1895.40
		ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM	222.86	24.00	1014.00		1825.20	5475.60
INW-5 BUDYNEK SP PIWNICA	0.27	Sala lekcyjna	9.72	1.00	52.00	5.35	93.60	280.80
	0.28	Szatnia	51.89	6.00	126.00	2.43	226.80	680.40
	0.29	Świetlica	59.40	6.00	312.00	5.25	561.60	1684.80
	0.30	Harcówka	35.00	4.00	128.00	3.66	230.40	691.20



		ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM	156.01	17.00	618.00		1112.40	3337.20
INW-6 BUDYNEK SP PRZYZIEMIE	1.1	Przedszkole	69.10	10.00	390.00	5.64	702.00	2106.00
	1.2	Sala lekcyjna	50.47	6.00	312.00	6.18	561.60	1684.80
	1.3	Sala lekcyjna	48.22	6.00	312.00	6.47	561.60	1684.80
	1.5	Sala lekcyjna	50.64	6.00	312.00	6.16	561.60	1684.80
	1.6	Pokój nauczycielski	10.78	3.00	96.00	8.91	172.80	518.40
	1.7	Pokój nauczycielski	10.72	3.00	96.00	8.96	172.80	518.40
	1.9	Sala lekcyjna	48.95	6.00	312.00	6.37	561.60	1684.80
	1.10	Sala lekcyjna	48.23	6.00	312.00	6.47	561.60	1684.80



		ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM	337.11	46.00	2142.00		3855.60	11566.80
INW-7 BUDYNEK SP PIĘTRO	2.1	Sala lekcyjna	69.10	10.00	390.00	5.64	702.00	2106.00
	2.2	Sala lekcyjna	50.47	6.00	312.00	6.18	561.60	1684.80
	2.3	Sala lekcyjna	48.22	6.00	312.00	6.47	561.60	1684.80
	2.5	Sala lekcyjna	50.64	6.00	312.00	6.16	561.60	1684.80
	2.6	Pokój nauczycielski	10.78	3.00	96.00	8.91	172.80	518.40
	2.7	Pokój nauczycielski	10.72	3.00	96.00	8.96	172.80	518.40
	2.9	Sala lekcyjna	48.95	6.00	312.00	6.37	561.60	1684.80



		ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM	288.88	40.00	1830.00		3294.00	9882.00
SUMA (zakres objęty opracowaniem)			1368.87	181.00	7647.00	5.59	12398.40	37195.20