



Załącznik 5 Zestawienie projektowanych oprav oświetleniowych - tabela

Tabela Z2. Zestawienie projektowanych oprav oświetleniowych

	Nr pom.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA [m ²]	PROJEKTOWANA ILOŚĆ OPRAW W POMIESZCZENIU [szt.]	PROJEKTOWANA SUMARYCZNA MOC OPRAW W POMIESZCZENIU [W]	PROJEKTOWANY WSPÓŁCZYNNIK P/m ² [W/m ²]	PROJEKTOWANE ZUŻYCIE ENERGII FINALNEJ [kWh/rok]	PROJEKTOWANE ZUŻYCIE ENERGII PIERWOTNEJ [kWh/rok]
PARTER	1	Przedsionek	15.66					
	2	Klatka schodowa	68.78					
	3	Komunikacja	46.98					
	4	Gab. zastępcy dyrektora	16.01	3	114	7.12	205.2	615.6
	5	Gabinet dyrektora	16.08	3	114	7.09	205.2	615.6



6	Sekretariat	15.27	3	114	7.47	205.2	615.6
7	Sala lekcyjna	48.44	6	312	6.44	561.6	1684.8
8	Sala lekcyjna	66.16	8	416	6.29	748.8	2246.4
9	Sala lekcyjna	16.41	3	156	9.51	280.8	842.4
10	Wc personelu	2.03	2	100	49.26	180	540
11	Wc dziewcząt	16.41	4	120	7.31	216	648
12	Wc chłopców	12.94	4	120	9.27	216	648
13	Schówek porządkowy	2.91	1	30	10.31	54	162
14	Korytarz	18.82					
15	Przedsionek	2.75					
16	Sala przedszkolna	18.85					



17	Wc	4.59					
18	Sala przedszkolna	48.42					
19	Komunikacja	53.46					
20	Psycholog szkolny	16.51	3	96	5.81	172.8	518.4
21	Archiwum	6.75	1	32	4.74	57.6	172.8
22	Komunikacja	69.46					
23	Pokój instruktora	13.90	4	84	6.04	151.2	453.6
24	Wc+szatnia	7.16					
25	Magazyn sprzętu	5.71					
26	Przebieralnia	13.89					
27	Wc	3.27					



	28	Natryski	9.29					
	29	Przebieralnia	13.63					
	30	Wc	3.35					
	31	Natryski	9.50					
	32	Sala gimnastyczna	272.71	16	1024	3.75	1843.2	5529.6
		Razem parter	522.53	61.00	2832.00	5.42	5097.60	15292.80
I PIĘTRO	101	Klatka schodowa	34.41					
	102	Sala lekcyjna	48.50	6	234	4.82	421.2	1263.6
	103	Pokój nauczycielski	28.60	5	195	6.82	351	1053



104	Sala lekcyjna	48.34	8	312	6.45	561.6	1684.8
105	Sala lekcyjna	49.30	8	312	6.33	561.6	1684.8
106	Gabinet medyczny	16.85	6	126	7.48	226.8	680.4
107	Korytarz	20.39					
108	Rekreacja	84.72					
109	Korytarz	47.06					
110	Schowek porządkowy	2.91					
111	Wc chłopców	12.94					
112	Wc dziewcząt	14.04					



	113	Wc personelu	2.08					
	114	Sala lekcyjna	16.45	4	156	9.48	280.8	842.4
	115	Zaplecze	14.24	10	336	4.91	604.8	1814.4
	115	Sala lekcyjna	54.26				0	0
	116	Sala lekcyjna	48.44	8	312	6.44	561.6	1684.8
	117	Sala lekcyjna	48.83	6	234	4.79	421.2	1263.6
		Razem I piętro	373.81	61.00	2217.00	57.53	3990.60	11971.80
II PIĘTRO	201	Klatka schodowa	34.41					



202	Rekreacja	84.72					
203	Korytarz	20.39					
204	Sala lekcyjna	16.74	6	126	7.53	226.8	680.4
205	Sala lekcyjna	49.42	8	312	6.31	561.6	1684.8
206	Sala lekcyjna	48.34	8	312	6.45	561.6	1684.8
207	Biblioteka	28.66	5	195	6.80	351	1053
208	Sala lekcyjna	48.50	6	234	4.82	421.2	1263.6
209	Korytarz	47.06					
210	Sala komputerowa	48.83	6	234	4.79	421.2	1263.6
211	Sala lekcyjna	48.44	8	312	6.44	561.6	1684.8



	212	Sala lekcyjna	66.16	10	336	5.08	604.8	1814.4
	213	Sala lekcyjna	16.45	4	156	9.48	280.8	842.4
	214	Wc personelu	2.08					
	215	Wc dziewcząt	14.04					
	216	Wc chłopców	12.94					
	217	Schówek porządkowy	2.91					
		Razem II piętro	371.54	61.00	2217.00	5.97	3990.60	11971.80
PIWNICA	01	Magazyn oleju opałowego	21.70					
	02	Kotłownia	25.48					



03	Magazyn	56.08					
04	Korytarz	8.76					
05	Korytarz	13.08					
06	Warsztat mech.- ślus.	31.81					
07	Komunikacja	24.27	3	63	2.60	113.4	340.2
08	Korytarz	47.72	5	105	2.20	189	567
09	Magazyn P i T	12.35	1	30	2.43	54	162
010	Szatnia	47.27	8	168	3.55	302.4	907.2
011	Szatnia	26.71	4	84	3.14	151.2	453.6
012	Kuchnia	19.39	4	120	6.19	216	648
013	Przedsiónek	2.39	1	19	7.95	34.2	102.6



	014	Zmywak	10.89	3	90	8.26	162	486
	015	Świetlica + stołówka	64.40	8	256	3.98	460.8	1382.4
	016	WC- personelu	2.51	2	38	15.14	68.4	205.2
	017	Pokój personelu	13.30	3	63	4.74	113.4	340.2
	018	Magazyn P i T	7.60	1	30	3.95	54	162
	019	Schowek porządkowy	7.89	1	30	3.80	54	162
		Razem piwnica	286.69	44.00	1096.00	3.82	1972.80	5918.40
SUMA (zakres objęty opracowaniem)			1554.57	227.00	8362.00	5.38	15051.60	45154.80